



Veröffentlichung nach StromNZV

Bezugsjahr: 2024

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

| | |
|--|---------------------|
| §17 (2) Nr. 1 Jahreshöchstlast | 970 kW |
| §17 (2) Nr. 2 Netzverluste | s. Strukturmerkmale |
| §17 (2)Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 872 kW |
| Summenlast der Netzverluste | 98 kW |
| §17 (2) Nr. 5 Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 886 kW |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 2.814.241 kWh |
| §17 (2) Nr. 6 Summe aller Einspeisungen Mittelspannung | 0 kW |
| Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS | 0 kW |
| Summe aller Einspeisungen Niederspannung | 3.097.377 kWh |
| §17 (2) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie | s. Strukturmerkmale |

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§12 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs. 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.